Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.01.2014

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100

Фактический адрес: ул. Ленина, 125, г. Алапаевск , 624600 тел. (34346) 3-18-66; факс (34346) 3-18-66
ОКПО 01901231 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969 / 667743001
р/сч 40501810100002000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5776 от 27 октября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ"

2. Юридический адрес: пгт Верхняя Синячиха, Октябрьская ул., 16 А

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ", пгт Верхняя Синячиха , ул.Октябрьская, 16 А

5. Дата и время измерений: 25.10.2016 с 17:00 до 21:00

Ф.И.О., должность: Шарафеев А. Р. эксперт-физик

При измерениях присутствовал директор Мамаева И.М.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Метеоскоп,измеритель параметров микроклимата	47009	805706 от 03.08.2016	02.08.2018	T= 0,2 гр.С; R=3%
2	Дальномер лазерный Leica Disto X310	0850420382	Н017433 от 22.03.2016	21.03.2017	1 мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 96 от 25.01.2016
заявка № 32 от 12.01.2016
Метеоусловия:
17:00-21:00: атмосферное давление 765 мм рт.ст.; температура воздуха 2 - 2°С; относительная влажность 62 - 62%; направление ветра СЗ; скорость ветра 2 м/сек; пасмурно

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей."

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях."

10. Код измерений: хим.16.5776 ш Ал

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %	
			изме-ренная	допус-тимая	изме-ренная	допус-тимая
МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ"						
1	класс живописи №4 (0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора)	0,1	21,1±0,23	20 - 22	33±3,5	40 - 60
		0,6	21,1±0,23	20 - 22	33±3,5	40 - 60
		1,7	21,2±0,23	20 - 22	33±3,5	40 - 60
2	класс живописи №4 (в центре помещения)	0,1	21±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
		0,6	21±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
		1,7	21,1±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
3	класс композиции №6 (0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора)	0,1	21,5±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
		0,6	21,5±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
		1,7	21,6±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
4	класс композиции №6 (в центре помещения)	0,1	21,4±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
		0,6	21,4±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
		1,7	21,5±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
5	класс декоративно- прикладного исскуства№7 (0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора)	0,1	21,6±0,23	20 - 22	35±3,5	40 - 60
		0,6	21,6±0,23	20 - 22	35±3,5	40 - 60
		1,7	21,7±0,23	20 - 22	35±3,5	40 - 60
6	класс декоративно- прикладного исскуства№7 (в центре помещения)	0,1	21,6±0,23	20 - 22	35±3,5	40 - 60
		0,6	21,6±0,23	20 - 22	35±3,5	40 - 60
		1,7	21,7±0,23	20 - 22	35±3,5	40 - 60
7	класс теории №12 (0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора)	0,1	22±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
		0,6	22±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
		1,7	22±0,23	20 - 22	34±3,5	40 - 60
8	класс теории №12 (в центре помещения)	0,1	22±0,23	20 - 22	33±3,5	40 - 60
		0,6	22±0,23	20 - 22	33±3,5	40 - 60
		1,7	22±0,23	20 - 22	33±3,5	40 - 60
9	класс теоретических дисциплин № 15 (0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора)	0,1	21,8±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
		0,6	21,8±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
		1,7	21,9±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
10	класс теоретических дисциплин № 15 (в центре помещения)	0,1	21,7±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
		0,6	21,7±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60
		1,7	21,8±0,23	20 - 22	32±3,5	40 - 60

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Павлова И. А. помощник санитарного врача

Заведующая лабораторией контроля химических факторов _____ Кабанова Е.М.

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» _____ Кабакова М.С.

м.п. "27" ____10_____ 2016 г.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ