Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.01.2014

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100

Фактический адрес: ул. Ленина, 125, г. Алапаевск , 624600 тел. (34346) 3-18-66; факс (34346) 3-18-66
ОКПО 01901231 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969 / 667743001
р/сч 40501810100002000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5775 от 27 октября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ"

2. Юридический адрес: пгт Верхняя Синячиха, Октябрьская ул., 16 А

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ", пгт Верхняя Синячиха , ул.Октябрьская, 16 А

5. Дата и время измерений: 25.10.2016 с 17:00 до 21:00

Ф.И.О., должность: Шарафеев А. Р. эксперт-физик

При измерениях присутствовал директор Мамаева И.М.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Пульсметр-люксметр ТКА-Пульс	8137	797762 от 12.07.2016	11.07.2017	10%
2	Метеоскоп,измеритель параметров микроклимата	47009	805706 от 03.08.2016	02.08.2018	T= 0,2 гр.С; R=3%
3	Вольтметр Э8032-М1	9106450	800951 от 21.07.2016	20.07.2017	1,5%
4	Дальномер лазерный Leica Disto X310	0850420382	H017433 от 22.03.2016	21.03.2017	1 мм

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 96 от 25.01.2016
заявка № 32 от 12.01.2016
Лампы люминисцентные все в исправном состоянии.
Условия проведения измерений:
температура воздуха 21-22,9°С; атмосферное давление 765 мм рт.ст.; относительная влажность 32-35%;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей."

9. НД на метод измерения:

10. Код измерений: хим.16.5775 ш Ал

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос-кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме-ренная	допу-стимая
МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ"					

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос-кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме-ренная	допу-стимая
1	класс живописи №4	г	Люминисцентные	500±58	300 - 500
2	класс живописи №4	г	Люминисцентные	486±56	300 - 500
3	класс живописи №4	г	Люминисцентные	491±57	300 - 500
4	класс живописи №4	г	Люминисцентные	428±49	300 - 500
5	класс живописи №4	г	Люминисцентные	447±52	300 - 500
6	класс живописи №4	г	Люминисцентные	481±56	300 - 500
7	класс композиции №6		Люминисцентные	460±53	300 - 500
8	класс композиции №6		Люминисцентные	457±53	300 - 500
9	класс композиции №6		Люминисцентные	412±48	300 - 500
10	класс композиции №6		Люминисцентные	356±41	300 - 500
11	класс композиции №6		Люминисцентные	406±47	300 - 500
12	класс декоративно- прикладного исскуства№7		Люминисцентные	416±48	300 - 500
13	класс декоративно- прикладного исскуства№7		Люминисцентные	413±48	300 - 500
14	класс декоративно- прикладного исскуства№7		Люминисцентные	425±49	300 - 500
15	класс декоративно- прикладного исскуства№7		Люминисцентные	449±52	300 - 500
16	класс декоративно- прикладного исскуства№7		Люминисцентные	414±48	300 - 500
17	класс декоративно- прикладного исскуства№7		Люминисцентные	404±47	300 - 500
18	класс теории №12		Люминисцентные	319±37	300 - 500
19	класс теории №12		Люминисцентные	302±35	300 - 500
20	класс теории №12		Люминисцентные	358±41	300 - 500
21	класс теории №12		Люминисцентные	424±49	300 - 500
22	класс теории №12		Люминисцентные	409±47	300 - 500
23	класс теоретических дисциплин № 15		Люминисцентные	322±37	300 - 500
24	класс теоретических дисциплин № 15		Люминисцентные	378±44	300 - 500
25	класс теоретических дисциплин № 15		Люминисцентные	395±46	300 - 500
26	класс теоретических дисциплин № 15		Люминисцентные	490±57	300 - 500
27	класс теоретических дисциплин № 15		Люминисцентные	378±44	300 - 500

Напряжение сети до начала измерений 220 В. Напряжение сети по окончании измерений 220 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Павлова И. А. помощник санитарного врача

Заведующая лабораторией контроля химических факторов _____ Кабанова Е.М.

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» _____ **Кабакова М.С.**

м.п. "27" 10 2016 г.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ