УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУДОСО
«Верхнесинячихинская ДШИ»
_____ И.Г. Чечулин
«17» августа 2020 г.

Отчет об устранения нарушений требований обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»

№	Вид нарушений требований состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта	Мероприятия по устранению нарушений требований состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта	Сроки	Ответственный
1	2	3	4	5
1	Заменить устройство охранной тревожной беспроводной сигнализации Астра-Р на устройство более дальнего радиуса действия на основе радиоканальной системы «Астра РИ-М» с установкой дополнительного извещателя охранного ручного точечного электроконтактного Астра 321исп.Т	Заменено устройство охранной тревожной беспроводной сигнализации Астра-Р на устройство более дальнего радиуса действия на основе радиоканальной системы «Астра РИ-М» с установкой дополнительного извещателя охранного ручного точечного электроконтактного Астра 321. Акт № 227 от 15 июня 2020года	Июнь 2020 года	Зам. директора по АХР
2	Произвести замену входной группы дверей и эвакуационных выходов на соответствующие 3 классу защиты	Произведена замена входной группы дверей и эвакуационных выходов на 2 этаже соответствующих 3 классу защиты Акт от 14.08.2020 года	Август 2020 года	Зам. директора по АХР
3	Установить систему контроля и управления доступом в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией	Установлена система контроля и управления доступом в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией Акт № 1 от 30.07.2020 года	Август 2020 года.	Зам. директора по АХР